Dichiarazione di prestazione

CE

Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

Dichiarazione numero:

001_25.

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DXT 4000 - costituito dai componenti elencati in tabella:

Modello	Descrizione
MXR 4500/2	UNITÀ CENTRALE 2 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA
MXR 4500/4	UNITÀ CENTRALE 4 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA
MXR 4500/6	UNITÀ CENTRALE 6 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA
BM 3804	MICROFONO DI EMERGENZA DA TAVOLO
BM 3804FM	MICROFONO DI EMERGENZA VVFF DA MURO
ME 3801	MICROFONO DI EMERGENZA VVFF DA MURO PER CHIAMATA GENERALE
BE 3806	ESTENSIONE PER MICROFONO DI EMERGENZA CON 6 PULSANTI
EOL 3-9	TERMINATORE DI FINE LINEA
CR 26xx	ARMADI RACK CON xx UNITÀ (xx=15-28-42)

2 Usi previsti:

Centrale di Controllo e Segnalazione per sistemi anti-incendio.

3 Fabbricante:

RCF S.p.A.
Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia - ITALY.

4 Mandatario:

NA.

5 Sistemi di VVCP:

SISTEMA 1.

6a Norme armonizzate:

EN 54-16:2008.

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006.

RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia – ITALY | Phone +39 0522 274411 - Fax +39 0522 274500 - Email info@rcf.it

Dichiarazione di prestazione

CE

Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

Organismi notificati:

0068 - MTIC INTERCERT S.r.l.

6b Documento per la valutazione europea:

NA.

7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Performance	Norma europea armonizzata
Prestazioni in condizioni di incendio	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7
Ritardo della risposta in caso di incendio	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 7.1, 12
Affidabilità operativa	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla temperatura	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.4, 16.8
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'impatto e alle vibrazioni	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.11, 16.12, 16.13
Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.14, 16.15
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.9, 16.10
Prestazione dell'Apparecchiatura di Alimentazione e affidabilità operativa	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 4, 5, 6, 7, 8
Affidabilità operativa, resistenza alla temperatura	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.5
Affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.7, 9.8, 9.15
Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.9
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.6, 9.14
Opzioni con requisiti	EN 54-16: 2008 paragrafi 7.3, 7.6.2, 7.7.2, 7.8, 7.9, 8.4, 10, 12, 13.14	

RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia – ITALY | Phone +39 0522 274411 - Fax +39 0522 274500 - Email info@rcf.it

Dichiarazione di prestazione

Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

NA.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Reggio Emilia 31/03/2025

RCF S.P.A.

Dott. Remo Morlini, Legale Rappresentante

RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia – ITALY | Phone +39 0522 274411 - Fax +39 0522 274500 - Email info@rcf.it